ars Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire de la qualité de l'eau est réalisé par le service Santé Environnement de l'Agence Régionale de Santé

Conseils

Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.

Consommez uniquement l'eau du réseau d'eau froide.

Si vous possédez un appareil de type adoucisseur ou purificateur d'eau, veillez à son bon entretien pour éviter une contamination microbiologique de l'eau et conservez un point d'eau non traitée pour la boisson et la préparation des aliments.

Dans les habitats anciens, vérifiez qu'il ne subsiste plus de canalisations en plomb. Dans le cas contraire, laissez couler l'eau quelques instants avant de la consommer et changer les canalisations dans les meilleurs délais.

Pour les eaux désinfectées au chlore, il est nécessaire de maintenir un taux de chlore résiduel. Si vous décelez un goût de chlore mettez une carafe ouverte au réfrigérateur pendant quelques heures pour l'éliminer. Si la saveur ou la couleur de votre eau change, signalez le à votre distributeur (voir adresse facture).

Qualité 2019 de l'eau sur l'unité de distribution :

S ABBAYE DES TROIS ROIS

Maitre d'Ouvrage : S ABBAYE DES TROIS ROIS

Exploitant : VEOLIA EAU

L'eau est prélevée dans un aquifère calcaire fissuré (karst). Elle subit un traitement de décantation, floculation, filtration puis elle est désinfectée au chlore gazeux avant d'être distribuée.

Bactériologie La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou du transport. Limite de qualité : absence de germe.	Nombre d'analyses réalisées :	9
	Nombre d'analyses non conformes :	0
Turbidité Une eau trouble induit des désagréments pour le consommateur et nuit à l'efficacité du traitement de désinfection. Référence de qualité : 2 NFU	Nombre d'analyses réalisées :	9
	Nombre d'analyses non conformes :	0
	Valeur maximale mesurée :	0,65
Nitrates L'emploi mal maîtrisé d'engrais et les rejets domestiques peuvent provoquer une augmentation des teneurs en nitrates dans les ressources. Limite de qualité : 50 mg/l	Nombre d'analyses réalisées :	3
	Nombre d'analyses non conformes :	0
	concentration moyenne :	17,4
	concentration maximale :	22,6
Dureté La dureté représente le calcium et le magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé et qui sont présents naturellement dans l'eau de la ressource. Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive	Nombre d'analyses réalisées :	2
	Valeur moyenne mesurée :	29,4
	Valeur maximale mesurée :	29,4
Pesticides La présence de pesticides dans les ressources résulte d'une contamination par les activités de protection des récoltes et de désherbage. Limite de qualité : 0,1 µg/l	Nombre d'analyses réalisées :	8
	Nombre d'analyses non conformes :	0
	concentration moyenne :	
	concentration maximale :	0,232
Autres Limite de qualité :	Nombre d'analyses réalisées :	
	Nombre d'analyses non conformes :	
	concentration moyenne :	
	concentration maximale :	

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

L'eau distribuée sur votre réseau a présenté en 2019 :

- une bonne qualité bactériologique,
- une qualité physico-chimique satisfaisante, à l'exception des pesticides,
- plusieurs dépassements de la valeur limite de qualité pour les pesticides.

Avis sanitaire : eau de bonne qualité bactériologique.

Présence d'un résultat non satisfaisant (dépassement de référence(s) de qualité bactériologique).

L'eau distribuée a présenté plusieurs dépassements de la limite de qualité pour les pesticides. Pour les pesticides, la limite de qualité de 0,1 µg/l a été dépassée. Une surveillance renforcée est mise en place.

Des démarches d'amélioration de la qualité de l'eau brute sont engagées par la collectivité (aire d'alimentation des captages).

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

Qualité de l'eau

Unité de Gestion et d'Exploitation

S ABBAYE DES TROIS ROIS

synthèse 2019 / UDI S ABBAYE DES TROIS ROIS

CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DISTRIBUTION

EXPLOITANT	VEOLIA EAU
RESSOURCE	Ressource karstique
PERIMETRES DE PROTECTION	Réalisés
TRAITEMENT	décantation-floculation-filtration + désinfection au chlore gazeux
POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION	1146

QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2019

Nombre total d'analyses réalisées en 2019 et représentatives de l'eau distribuée	**9**
Nombre d'analyses microbiologiques non conformes aux limites de qualité	**0**
Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de traitement	**1**

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEES

Bilans	2017	2018	2019
% d'analyses non conformes	0%	0%	0%

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2019

Paramètres	Unités	Références de qualité	Nombre d'analyses	Nombre d'analyses supérieures à la référence de qualité	Moyenne	Maximum
Chlore résiduel libre	mg/l	absence d'odeur ou de saveur désagréable et pas de changement anormal	7	0	0,16	0,34
Bioxyde	mg/l		0			
Chlorites	mg/l	**0,2**	0			
Trihalométhanes	µg/l	**100**	1	0	12,38	12,38

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2019

Paramètres	Unités	Limites de qualité	Nombre d'analyses	Nombre d'analyses supérieures à la limite de qualité	Moyenne	Maximum
Nitrates	mg/l	50 mg/l	3	0	17,4	22,6
Pesticides	µg/l	0,1 µg/l par molécule	8	5		0,232
		0,5 µg/l total pesticides	8	0		0,434
HAP	µg/l	0,1 µg/l	0			

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2019

Paramètres	Unités	Références de qualité	Nombre d'analyses	Nombre d'analyses non satisfaisantes à la référence de qualité	Moyenne	Maximum
pH	unité pH	[6,5 - 9]	9	0	7,8	8,0
Conductivité à 25 °C	µS/cm	[200 - 1000]	9	0	529	583
Dureté équilibre calco-carbonique	°F	sans objet proche de l'équilibre	2	L'eau est incrustante	29,4	29,4
Turbidité	NFU	2	9	0	0,1	0,7
Ammonium	mg/l	0,1 ou 0,5 si naturel	9	0	0,0	0,0
Matière Organique	mg/l	2	3	0	1,1	1,3
Aluminium	µg/l	200	9	0	14,6	64,0
Fer	µg/l	200	1	0	56,0	56,0
Manganèse	µg/l	50	2	0	0,0	0,0

Qualité de l'eau

Synthèse 2019

Unité de gestion et d'exploitation

S ABBAYE DES TROIS ROIS

Le contrôle sanitaire de la qualité de l'eau est réalisé par le service Santé Environnement de l'Agence Régionale de Santé

Avis de l'ARS sur la qualité de l'eau distribuée en 2019 sur les unités de distribution

S ABBAYE DES TROIS ROIS

L'eau distribuée sur votre réseau a présenté en 2019 :

- une bonne qualité bactériologique,

- une qualité physico-chimique satisfaisante, à l'exception des pesticides,

- plusieurs dépassements de la valeur limite de qualité pour les pesticides.

Avis sanitaire : eau de bonne qualité bactériologique.

Présence d'un résultat non satisfaisant (dépassement de référence(s) de qualité bactériologique).

L'eau distribuée a présenté plusieurs dépassements de la limite de qualité pour les pesticides. Pour les pesticides, la limite de qualité de 0,1 µg/l a été dépassée. Une surveillance renforcée est mise en place.

Des démarches d'amélioration de la qualité de l'eau brute sont engagées par la collectivité (aire d'alimentation des captages).